

## 沼津市新中間処理施設整備運営事業

### 入札参加資格に関する質問回答書

沼津市新中間処理施設整備運営事業に係る入札参加資格等に関する質問書に対する回答は、下記のとおりです。

#### 1. その他

No	頁など	項目	内容	回答
1.		実施方針等に関する質問・意見に対する回答	実施方針等に関する質問・意見に対する回答は有効との理解でよろしいでしょうか。なお、入札公告時の募集要項にて変更がある箇所については、募集要項の条件を正とします。	ご理解のとおりです。

## 2. 入札説明書について

No	頁など	質問項目	質問事項	回答
1.	入札説明書 P15 3-2	3-2. 落札者選定のスケジュール	「確認事項回答資料の提出：令和6年11月上旬」から「技術提案書ヒアリングの実施：令和6年12月下旬」の期間において、ヒアリングの事前質問等は予定していますでしょうか。	確認事項回答書の回答内容によっては、再度追加の質問がある場合があります。
2.	入札説明書 P20	4-1-3-4. 運営管理企業の要件	「運営管理企業は、次の要件を全て満たしていること。」とありますが、運営JVとする場合、代表企業に(1)の要件は不要という理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
3.	入札説明書 P21	4-2. 入札参加資格の確認等(4)	実施方針の質問回答 No. 14 より、「入札参加資格審査を経た後、…また、落札者決定から特定事業契約の承認に係る議会の議決日までに構成企業が参加資格を欠いた場合は、落札者の取消の対象にはならないと理解してよろしいでしょうか。」に対し、「募集要項で明らかとします」と回答がありますが、入札説明書4-2(4)では落札者決定から基本協定書締結までの記載しかございません。基本協定の締結以降、本契約までについても、入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合に、4-2(3)における①及び②の規定が準用されると理解してよろしいでしょうか。	基本協定書(案)(SPCを設立する場合に適用)第5条第2項及び基本協定書(案)(SPCを設立しない場合に適用)第3条第2項を参照してください。
4.	入札説明書 P23	4-3-2. 技術提案に関する事項(1)①	対面対話の際の日時や場所は別途通知とありますが、その通知で、事前に提出した対面対話用資料に基づいたパワーポイント等の補足資料の活用可否や印刷部数等についてもご指示いただけるものと理解してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
5.	入札説明書 P23	4-3-2. 技術提案に関する事項(2)②	「電子メールに添付するファイル容量は5MBまでとする」とありますが、仮に5MBを超える場合は複数のメールに分割して提出してもよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。 なお、本市のシステム上、5MBを超える場合であっても受信が可能な場合がありますので、添付ファイルが5MBを超える場合には、入札説明書 p.34 7-1. に記載の担当部署へご連絡ください。

### 3. 様式作成要領について

No	頁など	質問項目	質問事項	回答
1.	様式作成要領 P3	1. 入札参加申込書及び同添付資料等の作成 (2)⑧	「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを・・・ただし、運営管理業務のみを担当する構成企業は除く。」とありますが、建築物等設計企業（設計 JV を設立する場合）についても、当該通知書の写しの提出は不要という理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
2.	様式作成要領 P4	1. 入札参加申込書及び同添付資料等の作成 (4)②	建築物等設計企業の実績 2 について、建築物等設計企業に記載する証明は CORINS ではなく、PUBDIS 等でもよろしいでしょうか。	ごみ焼却施設の建設工事は一般的に設計施工一括発注を採用されているので、CORINS による証明とされていますが、PUBDIS で実績を証明できる場合は可とします。
3.	様式作成要領 P4	1. 入札参加申込書及び同添付資料等の作成 (4)②	建築物等設計企業の実績 2 の記載方法について、該当企業に工事カルテ・CORINS および TECRIS、PUBDIS 等の登録番号がなければ、記入不要という理解でよろしいでしょうか。	CORINS 等の登録対象工事以外の工事については、記入不要としますが、該当工事の実績証明書又は契約書の写し等を添付するものとしてください。
4.	様式作成要領 P4	1. 入札参加申込書及び同添付資料等の作成 (4)②	建築物等設計企業の実績 2 の記載方法について、記載する契約金額は、設計・施工を一括で請け負っている場合は、工事費込みの記載でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
5.	様式作成要領 P5	1. 入札参加申込書及び同添付資料等の作成 (5)	「建設工事共同企業体構成員一覧表（様式 5-1 から様式 5-3）、委任状（様式 3-2）を各 1 部作成し、提出すること。」とありますが、様式作成要領 P.4(3)委任状②より、委任状（様式 3-2）の作成・提出が必要なのは、建設 JV と運営 JV のみという理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。 なお、提出に際しては、全ての構成企業が代表企業へ委任していることが確認できるように、記名押印してください。
6.	様式作成要領 P5	1. 入札参加申込書及び同添付資料等の作成 (5)	様式作成要領 P.5 (5) ①～③について、建設 JV を分担施工方式で構成する場合も、様式 5-1 施工 JV の構成一覧表を作成し提出するという理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
7.	様式作成要領 P5	1. 入札参加申込書及び同添付資料等の作成 (5) (6)	様式 5-5～様式 5-7 について、原文を参考に事業者にて適切な内容に修正し作成することをお認めいただけないでしょうか。	建設 JV 及び運営 JV に関する共同企業体協定書は様式 5-5～様式 5-7 にの該当するものを基本とします。 なお、土建 JV、設計 JV 及び施工 JV を組成する場合は、様式 5-5～様式 5-7 を基に、事業者にて適切な内容に修正し作成するものとしてください。
8.	様式作成要領 P6	3. 対面対話用資料 (7)	「技術提案説明会用資料を提出するファイル形式」とありますが、対面対話用資料の提出は、入札説明書 P.23 の 4-3-2(1)③イに持参にて提出とありますが、電子ファイルの提出も必要でしょうか。	印刷物の提出時に当該印刷物の電子データを格納した電子媒体（DVD-R 等）を 3 部ご提出ください。

### 3. 様式作成要領について

No	頁など	質問項目	質問事項	回答
9.	様式作成要領 P7	4. 入札書及び入札内訳書(1)	「入札書に記載する日付は、別途通知する入札日とすること」とありますが、入札日は、入札説明書P.24.4-3-2(3)①において定められている提出期間で任意の日程でよろしいでしょうか。もしくは、別途ご指示いただけるということでしょうか。	誤記です。 入札書及び入札内訳書を本市へ提出する日としてください。

#### 4. 様式集について

No	頁など	質問項目	質問事項	回答
1.	様式 1	総合評価一般競争入札申込書	「1. 添付資料 (2) 委任状 (様式 3-1、様式 3-2 及び様式 3-3)」とありますが、様式 3-3 は様式集にないため提出は不要との理解でよろしいでしょうか。	様式 3-3 については誤記です。提出は不要です。
2.	様式 2	構成企業一覧表	資本構成の項目について、SPC 設立の有無及び出資比率が決定していない場合は空欄での提出とさせていただきますでしょうか。	決定が難しい場合は可とします。ただし、技術提案書提出までに SPC 設立の有無は決定するものとし、SPC を設立する場合は各構成企業の出資割合を記載した構成企業一覧表 (様式 2) を技術提案書提出時に提出するものとしてください。
3.	様式 5-1、5-3、5-4	建設工事共同企業体構成員一覧表 (共同施工方式、共同履行方式)、運営管理業務共同企業体構成員一覧表 (共同管理方式)	出資比率の項目について、各構成企業の出資比率が決定していない場合は空欄での提出とさせていただきますでしょうか。	決定が難しい場合は可とします。ただし、様式 5-5~様式 5-7 を本市へ提出する際に、出資比率を記載した共同企業体構成員一覧表 (様式 5-1、様式 5-3、様式 5-4) を合わせて提出するものとしてください。
4.	様式 9-1	施設全体配置計画、ゾーニング計画及び敷地動線計画に関する提案	「ゾーニング計画」とは、どのような情報を示す資料か、貴市が想定されている内容をご教示願います。	本市職員、運営管理事業者、来客・見学者の各々が利用する居室等の諸室又は廊下を各階平面図にそれぞれ色分けして図示してください。
5.	様式 9-1	施設全体配置計画、ゾーニング計画及び敷地動線計画に関する提案	敷地動線計画では、技術評価項目提案書 (様式 18-4) に記載された、ごみ収集車両 (直営・許可)、自己搬入車両、運営管理業務従事者用車両、来客車両、見学者 (バス含む) の車両、メンテナンス車両、搬出車両、用役資材搬入車両の各種車両の動線を記載すると考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
6.	様式 9-2	煙突排ガス条件及び物質収支	本計画においては白煙防止のご指定がないため、焼却炉物質収支及び煙突排ガス条件には季節ごとの違いはなく同様のものとなります。従いまして、焼却炉物質収支及び煙突排ガス条件については、低質ごみ、基準ごみ、高質ごみの各ケースについて提出するものとしていただいでよろしいでしょうか。	可とします。
7.	様式 9-2	煙突排ガス条件及び物質収支	リサイクル施設物質収支は、破碎選別系統にて処理する、せともの・ガラス類、家電製品、金属類、その他プラスチック資源ごみについて、それぞれ 16.3t/日 を処理する場合の条件で作成すると考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
8.	様式 9-4	貯留設備計画容量	紙バック用ストックヤードの「空缶用回収袋の保管可能数」は「プラスチックコンテナの保管可能数」と読み替え、コンテナ寸法は想定で保管数を算出する理解でよ	誤記です。正しくは「プラスチックコンテナの保管可能数」です。なお、プラスチックコンテナの寸法は 0.06 m <sup>3</sup> (0.5m×0.3m×

#### 4. 様式集について

No	頁など	質問項目	質問事項	回答
			ろしいでしょうか。	0.4m)程度と想定し、保管数を算出して下さい。
9.	様式 9-5	要求水準書とは異なる 独自提案記入表	「要求水準書にて規定する設備の仕様等とは異なる提案をする場合に」とありますが、「技術提案書作成要領 P.2 1-4(1)①イ. C)」においては「要求水準書に規定されている内容（仕様及び業務範囲等）」とあります。要求水準書にて規定された業務範囲と異なる提案をする場合も様式 9-5 に記載するとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。ただし、要求水準書に規定する業務範囲を縮小することは想定していません。
10.	様式 18-2	余剰電力の最大化に向けた設計と施設運営	<p>余剰電力の算出条件として、「余熱利用施設への熱供給あり」で算出するようご指示いただいておりますが、条件統一のため、季節毎の休館日数および余熱供給量について具体的にご指示願います。建設工事要求水準書に記載の条件をふまえ、例えば下記の算出条件としていただけないでしょうか。</p> <p>(算出条件) 「建設工事要求水準書 P.81 図 2-5 外部熱供給条件」にて示されている、開館日・休館日の「時間別平均」の余熱供給量を用いて、季節毎の開館日数・休館日数による加重平均で求めた余熱供給量を使用するものとする。</p> <p>(休館日) ・年末年始：12/28～12/31、1/1～1/6 ・臨時休館は見込まない(年末年始以外は全て開館日として扱う)</p> <p>(上記をふまえた季節別の余熱供給量) 春季：697MJ/h 夏季：238MJ/h 秋季：1,142MJ/h 冬季：1,696MJ/h</p>	<p>様式 18-2 でご提案いただく年間余剰電力量を試算する際の条件として、左記ご提案を可とします。ただし、建設工事要求水準書 P.81 図 2-5 に示す外部熱供給条件を必ず満たすものとして下さい。</p> <p>また、様式 18-2 の指定添付資料 ④については、運営管理業務委託契約書第 47 条第 4 項から第 7 項の運用を考慮して資料を整備するものとして下さい。</p>

## 5. 技術提案書作成要領について

No	頁など	質問項目	質問事項	回答
1.	技術提案書作成要領 P2	1-4. 対面対話の開催等 (1) 対面対話 ① 実施目的 イ. 基礎審査項目未達の防止 C)	「要求水準書に規定されている内容（仕様及び業務範囲等）以外の提案については、あらかじめ対面対話（様式9-5）または技術提案書等に関する質問において、本市に確認し、了解を得たものに限って有効とする。本市の了解を得ずに提案を行った場合は、落札者決定基準に示す基礎審査において、失格とする場合があるので注意すること。」とありますが、対面的対話または技術提案書等に関する質問への回答以降に計画を変更した内容については、技術提案書を提出した後に実施される「技術提案書の明瞭化作業」においてご確認・ご了解をいただけるかの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。 ただし、対面対話又は技術提案書等に関する質問への回答以降に計画を変更された内容が要求水準書を満たしていないと本市が判断した場合は失格とする場合があることに留意してください。

## 6. 建設工事要求水準書について

No	頁など	質問項目	質問事項	回答
1.	建設工事要求水準書 P.3 1-1-2-2	(1) 地理的条件 ② 土地利用の状況	<p>旧し尿処理施設の解体跡地エリアに部分的に残置されている可能性のある地中杭について、残置杭の位置を把握するための資料として、旧し尿処理施設に関する意匠及び構造の竣工図をご提示願います。なお、意匠図は全体配置図、各階平面図、断面図、構造図は杭伏せ図、地下～1階伏せ図及び杭仕様のわかる図面の提示をお願いします。</p> <p>また、旧し尿処理施設の解体撤去工事における、中折れ杭、残置杭について、上記の杭伏せ図へのプロット図（残置杭の座標、本数、深さ）も合わせてご提示願います。</p>	<p>技術提案書作成要領 p.1/17 1-2. 貸与資料と合わせて送付するものとします。</p>
2.	建設工事要求水準書 P.55 2-1-3	地球温暖化防止への寄与(2)	<p>「本件施設の建築物の設計に際しては「ZEB Oriented」を達成可能な施設計画とする。」とありますが、達成可能とは、ZEB orientedに相当する省エネ(40%以上の一次エネルギー消費量の削減)ができていればよく、ZEB 認証の取得は必須ではないと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>延べ床面積に関わらず、ZEB oriented の認証が可能であることを事業者の責任において証明してください。なお、ZEB 化の対象範囲は、工場棟のうち、炉室、電気室、機械室など、ZEB 化が困難な箇所を除き、居室エリアを対象とするとお考え下さい。</p>
3.	建設工事要求水準書 P.93 3-1-1-1	通年運転計画	<p>「なお、全炉停止では全停電を伴う点検等を実施するものとし、搬入ごみの少ない時期に実施する」とありますが、全炉停止の時期については、ごみピットの運用に支障がない計画とすることを前提に、事業者提案とさせて頂いてよろしいでしょうか。なお、全炉停止の時期のご指定がある場合は、「搬入ごみの少ない時期」をご教示ください。</p>	<p>提案を可としますが、ごみピットの貯留量が過大とならないように、十分にリスク管理を実施するものとしてください。</p> <p>なお、搬入量については、添付資料 11 及び添付資料 12 を参照してください。</p>



## 7. 添付資料について

No	頁など	質問項目	質問事項	回答
1.	添付資料 1	敷地現況図、引き渡し時の平面図、計画平面図	添付資料 1 で示される、図 1-1、図 1-2、図 1-3 の CAD データをご提供いただけますでしょうか。	技術提案書作成要領 p. 1/17 1-2. 貸与資料と合わせて送付するものとします。

－以 上－