

北小林水源地(原水)

| 項目 | 単位 | 浄水基準値 | 水質検査結果 | | |
|------------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | 北小林水源地(1号深井戸) | 北小林水源地(2号深井戸) | 北小林水源地(予備井) |
| 採水地点 | - | - | 北小林水源地(1号深井戸) | 北小林水源地(2号深井戸) | 北小林水源地(予備井) |
| 採水月日 | - | - | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| 水温 | °C | - | 15.5 | 15.4 | 16.8 |
| 気温 | °C | - | 28.0 | 26.8 | 27.2 |
| 一般細菌 | 個/ml | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | - | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.003以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/l | 0.0005以下 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 |
| セレン及びその化合物 | mg/l | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/l | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 六価クロム化合物 | mg/l | 0.05以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.04以下 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 10以下 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
| フッ素及びその化合物 | mg/l | 0.8以下 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/l | 1.0以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 四塩化炭素 | mg/l | 0.002以下 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |
| 1,4-ジオキサン | mg/l | 0.05以下 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.04以下 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| ジクロロメタン | mg/l | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| テトラクロロエチレン | mg/l | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| トリクロロエチレン | mg/l | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| ベンゼン | mg/l | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 塩素酸 | mg/l | 0.6以下 | | | |
| クロロ酢酸 | mg/l | 0.02以下 | | | |
| クロロホルム | mg/l | 0.06以下 | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.03以下 | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.1以下 | | | |
| 臭素酸 | mg/l | 0.01以下 | | | |
| 総トリハロメタン | mg/l | 0.1以下 | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.03以下 | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.03以下 | | | |
| ブロモホルム | mg/l | 0.09以下 | | | |
| ホルムアルデヒド | mg/l | 0.08以下 | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 1.0以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.2以下 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.3以下 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 |
| 銅及びその化合物 | mg/l | 1.0以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/l | 200以下 | 7.3 | 8 | 8.6 |
| マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.05以下 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 |
| 塩化物イオン | mg/l | 200以下 | 3.9 | 4.9 | 7.6 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/l | 300以下 | 33 | 38 | 51 |
| 蒸発残留物 | mg/l | 500以下 | 82 | 98 | 120 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 0.2以下 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 |
| ジェオスミン | mg/l | 0.00001以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/l | 0.00001以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/l | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| フェノール類 | mg/l | 0.005以下 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 3以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| pH値 | - | 5.8以上・8.6以下 | 7.8 | 8 | 7.7 |
| 味 | - | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | - | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 度 | 5以下であること | 1.0 未満 | 1.0 未満 | 1.0 未満 |
| 濁度 | 度 | 2以下であること | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |