

名称等 小中学校及び市立高校の
ブロック塀の緊急点検結果について

担当 教育委員会事務局 学校管理課 (小中学校)
直通 055-934-4806 内線 2771
教育委員会事務局 沼津市立沼津高等学校
直通 055-921-0805

1 内容

大阪北部地震を受け、小中学校及び市立高校のブロック塀の緊急点検を実施した結果を報告します。

2 結果(詳細は別紙)

建築基準法で定められた基準に満たない塀があった学校数・・・14校、14箇所
(市立高校含む)

(内訳)

建築基準法で定められた高さ(地盤から 2.2m)を超える塀・・・なし

” 厚さ 15cm(高さ2m以下の場合は 10cm)未満の塀・・・1箇所

” 控壁なし・・・7箇所

控壁不足・・・7箇所(市立高校含む)

(状態)

ひび割れ等が確認された塀・・・4箇所(市立高校含む)

3 調査方法

6月 18日～19日

各小中学校へ学校敷地内のブロック塀の有無、状態について緊急点検を依頼

6月 20日～22日

報告のあった箇所について、学校管理課職員が現場確認

※基礎の根入れ、鉄筋については、未実施。

4 今後の対応

現在、危険箇所は、ブロック塀の状況により立ち入れないような処置や注意を喚起する表示で対応しています。

今後、早急な対応が必要であるため、現在、撤去または改善に向けて調整中です。